

TABELA ADRESOWANIA CZUJEK I ROPÓW

kolejność łączenia	nr pętli	nr czujki	poziom	cz. punktowa	cz. temperaturowa	wskaźnik zadziałania	ROP	EKS	EWS	EWK	komora przeciwwietrzna	zasilacz	akcja	nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia - WG OPISU UŻYTKOWNIKA
1	1	1	-1				1							9	KAWIARNIA
2	1	2	-1	1										9	KAWIARNIA
3	1	3	-1	1										8	KAWIARNIA
4	1	4	-1	1										7	KAWIARNIA
5	1	5	-1	1										7	KAWIARNIA
6	1	6	-1	1										6	KAWIARNIA
7	1	7	-1				1							1	HOLL WEJŚCIOWY
8	1	8	-1	1										1	HOLL WEJŚCIOWY
9	1	9	-1	1										3	W.C. MĘSKI
10	1	10	-1	1										1	HOLL WEJŚCIOWY
11	1	11	-1				1							1	HOLL WEJŚCIOWY
12	1	12	-1				1							23	KOTŁOWNIA
13	1	13	-1	1										23	KOTŁOWNIA
14	1	14	-1	1										19	MAGAZYN
15	1	15	-1	1										22	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
16	1	16	-1	1										21	SZATNIA I ZAPLECZE TECHNICZNE PERSONELU
17	1	17	-1	1										15	DROGA DOSTAW
18	1	18	-1	1										18	SZAFY CHŁODNICZE
19	1	19	-1	1										16	SCHODY GOSPODARCZE
20	1	20	-1	1										17	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
21	1	21	-1	1										15	DROGA DOSTAW
22	1	22	-1	1										13	ZAPLECZE KAWIARNI 11
23	1	23	-1	1										12	BAREK
24	1	24	-1	1										14	ZMYWALNIA
25	1	25	-1	1										11	KREDENS
26	1	26	0	1										102	KLATKA SCHODOWA
27	1	27	0	1										100	HOLL WEJŚCIOWY
28	1	28	0				1							100	HOLL WEJŚCIOWY
29	1	29	0	1										100	HOLL WEJŚCIOWY
30	1	30	0	1										104	SALA EKSPozycyjna
31	1	31	0	1										105	SALA EKSPozycyjna
32	1	32	0	1										106	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE TECHNICZNE
33	1	33	0	1										107	W.C. MĘSKI
34	1	34	0	1										110	KORYTARZ
35	1	35	0	1										108	W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
36	1	36	0	1										109	W.C. DAMSKI
37	1	37	0	1										109	W.C. DAMSKI
38	1	38	0				1							110	KORYTARZ
39	1	39	0	1										110	KORYTARZ
40	1	40	0	1										111	SALA WIELOFUNKcyjna
41	1	41	0	1										111	SALA WIELOFUNKcyjna
42	1	42	0	1										111	SALA WIELOFUNKcyjna
43	1	43	0	1										111	SALA WIELOFUNKcyjna
44	1	44	0				1							103	RECEPCJA
45	1	45	0	1										103	RECEPCJA

TABELA ADRESOWANIA CZUJEK I ROPÓW

kolejność łączenia	nr pięti	nr czujki	poziom	cz. punktowa	cz. temperaturowa	wskaźnik zadziafania	ROP	EKS	EWS	EWK	komora przeciwwietrzna	zasilacz	akcja	nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia - WG OPISU UŻYTKOWNIKA
1	2	1	1	1										200	HOLL
2	2	2	1	1		1								200	HOLL
3	2	3	1	1		1								200	HOLL
4	2	4	1	1			1							200	HOLL
5	2	5	1	1		1								200	HOLL
6	2	6	1	1		1								200	HOLL
7	2	7	1	1										200	HOLL
8	2	8	1	1		1								200	HOLL
9	2	9	1	1		1								200	HOLL
10	2	10	1	1		1								200	HOLL
11	2	11	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
12	2	12	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
13	2	13	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
14	2	14	1	1										205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
15	2	15	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
16	2	16	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
17	2	17	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
18	2	18	1	1										205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
19	2	19	1	1		1								205	SALA NAUKI JEZYKÓW OBCYCH
20	2	20	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
21	2	21	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
22	2	22	1	1										206	SALA SZKOLENIOWA
23	2	23	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
24	2	24	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
25	2	25	1	1										206	SALA SZKOLENIOWA
26	2	26	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
27	2	27	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
28	2	28	1	1		1								206	SALA SZKOLENIOWA
29	2	29	1				1							204	KLATKA SCHODOWA
30	2	30	1	1		1								204	KLATKA SCHODOWA
31	2	31	1	1		1								204	KLATKA SCHODOWA
32	2	32	1	1										204	KLATKA SCHODOWA
33	2	33	1	1		1								204	KLATKA SCHODOWA
34	2	34	1	1										207	W. C. DAMSKI
35	2	35	1	1		1								207	W. C. DAMSKI
36	2	36	1	1										207	W. C. DAMSKI
37	2	37	1	1										203	KORYTARZ
38	2	38	1	1		1								203	KORYTARZ
39	2	39	1	1		1								203	KORYTARZ
40	2	40	1	1										209	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
41	2	41	1	1		1								209	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
42	2	42	1	1		1								209	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
43	2	43	1	1										209	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
44	2	44	1	1		1								210	CZYTELNIA
45	2	45	1	1		1								210	CZYTELNIA
46	2	46	1	1		1								210	CZYTELNIA
47	2	47	1	1										210	CZYTELNIA
48	2	48	1	1		1								210	CZYTELNIA
49	2	49	1	1										210	CZYTELNIA
50	2	50	1	1		1								210	CZYTELNIA
51	2	51	1	1		1								211	BIBLIOTEKA
52	2	52	1	1		1								211	BIBLIOTEKA
53	2	53	1	1										211	BIBLIOTEKA
54	2	54	1	1		1								211	BIBLIOTEKA
55	2	55	1	1		1								212	BIBLIOTEKA
56	2	56	1	1		1								212	BIBLIOTEKA
57	2	57	1	1										212	BIBLIOTEKA
58	2	58	1	1		1								212	BIBLIOTEKA
59	2	59	1												
kolejność łączenia	nr pięti	nr czujki	poziom	cz. Punktowa	cz. temperaturowa	wskaźnik zadziafania	ROP	EKS	EWS	EWK	komora przeciwwietrzna	zasilacz	akcja	nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia - WG OPISU UŻYTKOWNIKA

TABELA ADRESOWANIA CZUJEK I ROPÓW

kolejność łączenia	nr pięti	nr czujki	poziom	cz. punktowa	cz. temperaturowa	wskaźnik zadziałania	ROP	EKS	EWS	EWK	komora przeciwwietrzna	zasilacz	akcja	nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia - WG OPISU UŻYTKOWNIKA
1	3	1	2	1										310	UMYWALNIA
2	3	2	2	1										309	HOLL
3	3	3	2				1							300	HOLL
4	3	4	2	1										300	HOLL
5	3	5	2	1										301	DŹWIG OSOBOWY
6	3	6	2	1										300	HOLL
7	3	7	2	1										304	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO-PORZĄDKOWE
8	3	8	2	1										305	POMIESZCZENIE KLUBOWE MŁODZIEŻY
9	3	9	2	1										305	POMIESZCZENIE KLUBOWE MŁODZIEŻY
10	3	10	2	1										306	POMIESZCZENIE KLUBOWE MŁODZIEŻY
11	3	11	2	1										306	POMIESZCZENIE KLUBOWE MŁODZIEŻY
12	3	12	2				1							302	HOLL
13	3	13	2	1										302	HOLL
14	3	14	2	1										307	W.C. DAMSKI
15	3	15	2	1										308	W.C. MĘSKI
16	3	16	2	1										302	HOLL
17	3	17	2	1										311	POKÓJ GOŚCI
18	3	18	2	1										312	ŁAZIENKA
19	3	19	2	1										314	ŁAZIENKA
20	3	20	2	1										313	POKÓJ GOŚCI
21	3	21	2	1										315	POKÓJ GOŚCI
22	3	22	2	1										316	ŁAZIENKA
23	3	23	2	1										315	POKÓJ GOŚCI
24	3	24	2	1										317	POKÓJ GOŚCI
25	3	25	2	1										317	POKÓJ GOŚCI
26	3	26	2	1											KORYTARZ
27	3	27	2	1										318	POKÓJ GOŚCI
28	3	28	2	1											KORYTARZ
29	3	29	2				1								KORYTARZ
30	3	30	2	1										319	POKÓJ GOŚCI
31	2	31	1	1		1								215	POMIESZCZENIE SERWERA
32	2	32	1	1										215	POMIESZCZENIE SERWERA
33	2	33	1	1		1								215	POMIESZCZENIE SERWERA
34	2	34	1	1		1								214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
35	2	35	1	1		1								214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
36	2	36	1	1		1								214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
37	2	37	1	1										214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
38	2	38	1	1		1								214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
39	2	39	1	1		1								214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
40	2	40	1	1		1								214	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
41	2	41	1	1		1								213	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
42	2	42	1	1										213	PRACOWNIA KOMPUTEROWA
43	2	43	1	1		1								213	PRACOWNIA KOMPUTEROWA

TABELA ADRESOWANIA CZUJEK I ROPÓW

kolejność łączenia	nr pętli	nr czujki	poziom	cz. punktowa	cz. temperaturowa	wskaźnik zadziałania	ROP	EKS	EWS	EWK	komora przeciwwietrzna	zasilacz	akcja	nr pomieszczenia	nazwa pomieszczenia - WG OPISU UŻYTKOWNIKA
1	4	1	-1					1						9	KAWIARNIA
2	4	2	-1					1						6	KAWIARNIA
3	4	3	-1					1						2	KLATKA SCHODOWA
4	4	4	-1					1						2	KLATKA SCHODOWA
5	4	5	-1					1						23	KOTŁOWNIA
6	4	6	-1					1						22	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
7	4	7	-1	1							1			22	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
8	4	8	-1	1							1			22	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
9	4	9	-1					1						22	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
10	4	10	-1					1						103	RECEPCJA
11	4	11	-1					1						103	RECEPCJA
12	4	12	-1					1						103	RECEPCJA