

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o w Tarnowie
Oddział-Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2
25-550 Kielce

URZĄD GMINY STOPNICA
ul. KOŚCIUSZKI 2
28-130 Stopnica

Nasz znak: 501/O/WP2/132/07

Kielce, 2007-10-23

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m³/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2007-10-02 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. z 2004 r. Nr 105 poz. 1113), wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Punkt wyjścia z sieci przesyłowej OGP (stacja/węzeł) XXX
3. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – budynek kulturalny, Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego Dz. nr ewid. 32/3
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 - celów klimatyzacyjno-wentylacyjnych
 - ogrzewania
 - podgrzewania wody użytkowej
 - przygotowywania posiłków
5. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Urządzenie	Właściwe zaznaczyć X		Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc zainstalowanych urządzeń [kW]
	Istniejące	Projektowane			
Kocioł c.o.-c.w.u.	-	x	300	1	300
Tabelet gazowy KGGP	-	x	5	1	5
	-	x	9	2	18
			Razem		323 kW

6. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
rok - min godz. / max godz. / dobowy / roczny]
2008, 10 [m³/h], 40 [m³/h], 360 [m³/doba], 60 000 [m³/rok]
7. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. I - 35 • Kw. II - 15 • Kw. III - 15 • Kw. IV - 35
8. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimalne: 1,9 [kPa],
maksymalne: 2,5 [kPa]
9. Dyspozycyjne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia do sieci gazowej:
minimalne: 160 [kPa],
maksymalne: 250 [kPa]
10. Miejsce podłączenia przyłącza gazowego do czynnej sieci gazowej:
 - 10.1. Gazociąg średnie ciśnienie,
 - 10.2. Materiał: polietylen SDR 11 PE 80, średnica dn 32,
 - 10.3. Lokalizacja: Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego Dz. nr ewid. 32/5.

29. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po przedłożeniu zapewnienia dostawy gazu i zawarciu Umowy o przyłączenie¹, na pisemny Wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz Zakładu Gazowniczego zgód właścicieli działek, przez które będzie przebiegać gazociąg będący we władaniu osób trzecich..
30. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
31. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
32. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2008-10-22.
33. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
34. Załącznik do niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przyłączenia oraz Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

os. z-cą DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Jerzy Szygiłowski

DYREKTOR

Wojciech Nowakowski

Opracował: Michał Makieła

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41)34-94-263

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

.....
(miejsowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. TR a/a.

KIEROWNIK
Pracowni Projektowej

Ryszard Susła
wpr. b/d. KL-120/89

Za zgodność
& oryginałem

¹ lub Umowy sprzedaży gazu w przypadku, gdy warunki są wydane na rozbudowę instalacji, a pkt red.-pom. pozostaje bez zmian