

**Otrzymują:
wszyscy uczestnicy
postępowania**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 150 000 euro na „**Odbudowę Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury**”

do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Wg dokumentacji konstrukcja więźby dachowej jest wykonana jako stalowo drewniana, zaś przedmiary wykazują tylko pozycje konstrukcji drewnianej, proszę o uzupełnienie przedmiarów
2. Proszę o podanie pozycji przedmiarowej dostawy i montażu dźwigu osobowego Microlift D'one P-6
3. Punkt 5.5 opisu technicznego opisuje zestawienie sprzętu, brak pozycji przedmiarowych. Czy Zamawiający rezygnuje ze sprzętu na tym etapie?
4. Proszę o podanie specyfikacji nasadzeń drzew i krzewów szt. 30.
5. Brak kar umownych dla Zamawiającego w umowie (paragraf 10)
6. Czy podstawy wyceny poz. kosztorysu i ilości jednostek przedmiarowych mogą być zmienione w kosztorysie ofertowym?
7. Czy mogą być wprowadzone dodatkowe pozycje kosztorysu ofertowego nie ujęte w dostarczonym przez Zamawiającego przedmiarze?
8. Czy faktury przejściowe mogą być wystawiane częściej niż na zakończenie poszczególnych etapów (w umowie 3 etapy), a jeśli tak to co ile miesięcy?
9. § 4 p.7 umowy – warunki płatności Zamawiający zapisał w jakich przypadkach nie ma obowiązku wypłaty wynagrodzenia. Czy mamy przez to rozumieć, że błędnie sporządzona faktura za wykonany element nie będzie w ogóle zapłacona czy zapłacona po skorygowaniu?
10. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany podstaw wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych?

Na powyższe zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1. Do kosztorysu robót budowlanych należy wprowadzić dodatkowo następujące pozycje:
- stalowe konstrukcje dachowe, wykonanie, montaż i zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb ftalowych

1) rury kwadratowe 140x140x7,1	2 850 kg
2) ceowniki 140	350 kg
3) blachy gr. 6 mm	105 kg

RAZEM 3 305 kg

Ad. 2. Do kosztorysu ofertowego należy dodać pozycję dostawy i montażu dźwigu osobowego typu Microlift D'one P-6 do powszechnego użytku z poziomu piwnic na poziom poddasza budynku dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ad 3. Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wyposażenia, nie należy ujmować w kosztorysie ofertowym.

Ad 4. Do kosztorysu należy przyjąć krzewy ozdobne w ilości 30 szt.

Ad 5. Zamawiający nie przewiduje kar umownych w stosunku do Zamawiającego.

Ad.6. i 10. Podstawy wyceny pozycji kosztorysowych i ilości jednostek przedmiarowych nie mogą być zmienione w kosztorysie ofertowym.

Ad.7. Nie mogą być wprowadzone dodatkowe pozycje kosztorysu, chyba że Wykonawca wystąpi z zapytaniem o możliwość wprowadzenia konkretnej pozycji. Zamawiający udzieli odpowiedzi na stronie internetowej, by pozostali Wykonawcy mogli uwzględnić tę pozycję w swoich kosztorysach ofertowych.

Ad.8. Sprawa składania faktur częściowych została sprecyzowana w wyjaśnieniach do przetargu z dnia 2008-12-02. „W I etapie dopuszcza się złożenie 3 faktur częściowych, a w II etapie 4 faktur częściowych wystawionych na podstawie protokołów odbiorów częściowych, sporządzonych zgodnie z niniejszą umową, które muszą obejmować zrealizowane w całości elementy prac wynikające z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego”

Ad.9. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. W przypadku błędnej faktury będzie ona zwrócona Wykonawcy, a płatność nastąpi po skorygowaniu i złożeniu faktury.

Ponadto:

Do kosztorysu ofertowego w pozycji nr 13 ogrodzenia i śmietnika należy wycenić bramę z furtką według rysunku zamieszczonego w dniu dzisiejszym. (brama ma być z elementów kutech, natomiast na rysunku zagospodarowania błędnie zamieszczono bramę z furtką wypełnioną siatką.)

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Stopnica