

**Otrzymują:  
wszyscy uczestnicy  
postępowania**

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 150 000 euro na „**Odbudowę Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury**”

do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. Dot. przyłącza kanalizacji sanitarnej: Poz. 11. Prosimy o podanie typu oraz parametrów technicznych przepompowni ścieków Synconta.
2. Dotyczy instalacji CO: Poz. 131: Czy komin Dn 300 jest jednościenny czy dwuścienny? Jeżeli jednościenny to jaka ma być jego izolacja termiczna?
3. Kotłownia: W schemacie technologicznym kotłowni nie uwzględniono pomp ciepła do przygotowania cwu, które występują w przedmiarach. Nie podano typu pompy do obiegu ogrzewania podłogowego.
4. Dot. wentylacji: Brak w kosztorysie ofertowym pozycji ujmujących:
  - centralę nawiewną SKN5 wyd. 1750 m<sup>3</sup>/n układ N2
  - tłumik kanałowy 400 x 315 układ N2
  - tłumik kanałowy 400 x 315 układ np. (nawiew pożarowy)
  - czerpnię ścienną 800 x 800 układ N1/N2
  - izolację termiczną śr. 50 mm na kanałach czerpnych oraz nawiewnych na poddaszu
  - wentylator ścienny nawiewny BUAXN 12/56/450/D-n
  - wentylator Das 160/1400 szt. 2 układ WD1 i WD2 wraz z podstawami dachowymi
  - wentylator Das 200/1400 szt. 1 układ WD3
  - wentylator Das 250/900 szt. 4 układ WD4, WDS, WDG, WD7
  - kanały typ Spiro od wentylatorów Das
  - wentylatory EDM w sanitariatach
  - wentylator wiatrowy Aspiromatic U200/wyciąg grawitacyjny z kotłowni
  - kłapę p.poż. 500 200 poz. 20 szt. 1
  - kratki wentylacyjne od wentylacji wyciągowej WD1-WD7Prosimy o uzupełnienie przedmiaru
5. Dot. przedmiaru wentylacji: Poz. nr 10 zdublowano. Należy ją usunąć
6. Dot. przedmiaru wentylacji: Poz. 21-25 czyszczenie + malowanie konstrukcji stalowych. Roboty te nie występują w zamówieniu.

**Na powyższe zapytania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:**

Ad.1. Parametry techniczne oraz typy pomp podane są w opisie technicznym Projektu architektoniczno-budowlanego – część D – Przyłącze wodno-kanalizacyjne. oraz wymienione w specyfikacji technicznej. Do kosztorysu należy przyjąć według kalkulacji własnej pompy zatapialne Synconta AS 0530 S12/2D lub inne pod warunkiem zapewnienia tych samych parametrów technicznych.

Ad. 2. Komin Dn 300 jest kominem dwuściennym z izolacją w wyposażeniu.

Ad. 3. Pompy ciepła do przygotowania cwu nie zostały uwzględnione w schemacie technologicznym kotłowni. Kotłownia jest zaprojektowana na całkowite zapotrzebowanie na cwu, a pompy ciepła są dodatkowym wyposażeniem kotłowni. Należy wycenić dostawę i montaż w/g własnej kalkulacji. Typ pompy do obiegu instalacji ogrzewania podłogowego podany jest w Projekcie architektoniczno-budowlanym – część E – Instalacje CO z kotłownią i wentylacją mechaniczną oraz w przedmiarze robót.

Ad. 4. Do kosztorysu ofertowego do instalacji wentylacji mechanicznej należy dodać dodatkowe pozycje zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem:

Podst. wyceny	Opis	obmiar	ilość.
KNR 217/208/3	Analogia: Centrala nawiewna z nagrzewnią wodną typ SNK5 wyd. 1750 m <sup>3</sup> /h VBW-Clima z automatyką	szt.	1
KNR 217/149/1	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 160·mm	szt.	2
KNR 217/205/1	Analogia: Wentylator nawiewnyścienny p.poż typ BV AX M12/56/450/D-m	szt.	1
KNR 217/149/2	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ·B/II, w układach kanałowych, o średnicy do 250·mm	szt.	5
KNR 217/208/3	Wentylatory dachowe Das Das 160/1400 = 2,0 Das 200/1400 = 1,0 Das 250/900 = 4,0	szt.	7
KNR 217/204/1	Wentylatory promieniowe z polichloru winylu EDM 100	szt.	11

Ad. 5. Poz. 10 przedmiaru instalacji wentylacji mechanicznej zdublowana. Nie należy uwzględniać przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Ad. 6. Poz. 21-25 nie należy uwzględniać przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

**Ponadto:**

*W projekcie umowy w § 3 ust 6 koryguje się istniejący zapis „(odpowiednio jak w § 12 umowy)” na prawidłowy „(odpowiednio jak w § 13 umowy)”.*

**Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Wójt Gminy Stopnica