

Stopnica dnia 2018-04-25

Znak:GK.II.7012.11.2018

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

do nowoprojektowanego budynku na działce nr ewid. 413/2 i 413/7 w m. Stopnica

1. Przyłącze zostanie wpięte do istniejącego przewodu wodociągowego biegnącego przez dz. Nr Ew. 382/2 w m. Stopnica – pas drogi powiatowej.
2. Uzyskać warunki wejścia w pas drogi powiatowej Nr 0105T od Zarządcy Drogi.
3. Uzgodnić przejście przewodu wodociągowego z Zarządcą sieci gazowej - w miejscach skrzyżowań zastosować rurę ochronną.
4. Przyłącze wykonać z rury PVC DN 90 PN 10, średnica dostosowana do wymagań hydraulicznych.
5. Do wykonania wszystkich obiektów projektowanego przyłącza należy zastosować materiały zapewniające ich szczelność, trwałość i niezawodność eksploatacji.
6. Przejścia w miejscach gdzie brak jest możliwości wykonania ich przekopem wykonać przewiertem sterowanym.
7. Zawór na przyłączy wykonać w odległości min.1 mb od sieci dosyłowej.
8. Przyłącze wykonać na głębokości min.1,5 mb.
9. Na przyłączy przed wodomierzem wykonać zawór, a następnie wodomierz.
10. Wodomierz zainstalować w pomieszczeniu ogrzewanym i dostępnym do wykonania czynności związanych z odczytem.
11. W projekcie należy uwzględnić wymagane przepisami minimalne odległości/głębokości przyłącza od innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu.
12. Instalacja wodociągowa musi mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody w sieci, zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. W tym celu za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wewnętrznej musi być zamontowany zawór antyskażeniowy zapobiegający przepływowi wstecznym.
13. Projekt uzgodnić z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Stopnicy.
14. Na roboty związane z wykonaniem przyłącza należy uzyskać stosowne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z Prawa Budowlanego.
15. Wykonanie przyłącza zgłosić do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy.
16. Przyłącze należy zainwentaryzować geodezyjnie i przedłożyć dokumenty do Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy.
17. Na dostawę wody zostanie spisana oddzielna umowa.

Otrzymuje:

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany
mgr inż. Andrzej Stępień
28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245

Z up. BURMISTRZA

mgr Marta Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej



Urząd Miasta i Gminy Stopnica, 28-130 Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2
tel. (41) 3779-800 fax. (41) 3779-606, gmina@stopnica.pl www.stopnica.pl

URZĄD MIASTA I GMINY STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06
NIP: 655-14-77-793
REGON: 000551332

Stopnica dnia 2018.04.25

Znak:GK.II.7012.12.2018

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany
mgr inż. Andrzej Stępień
28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 245

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej w m. Stopnica
nr ewidencyjny działki 413/2 i 413/7

1. Miejsce włączenia kanalizacji – Stopnica do istniejącej studni kanalizacyjnej posadowionej w działce nr ewidencyjny dz. 413/2.
2. Przyłącze kanalizacyjne wykonać o średnicy 160 mm.
3. Na budowę przyłącza należy opracować projekt budowlany. Projekt powinien spełniać wszystkie wymagania stawiane przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami.
4. Projekt uzgodnić z Urzędem Miasta i Gminy Stopnica – Referat Gospodarki Komunalnej.
5. Wykonanie robót zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy –Referat Gospodarki Komunalnej.
6. Wykonane roboty zainwentaryzować geodezyjnie w wersji papierowej, elektronicznej – dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy.
7. Na odbiór ścieków zostanie spisana oddzielna umowa.

Z up. BURMISTRZA
M. Kapusta
mgr Marta Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej