



LEGENDA  
SZCZEGÓŁY TYPOWE

Schemat rozstawu podpór montażowych:



LEGENDA (Przykładowy opis planu montażowego)




MONTAŻ STROPÓW :

- Rozkładanie belek i pustaków deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawów. Belki należy rozkładać zgodnie z wycznymi producenta systemu z zachowaniem min. oparc:
- 2cm - oparcie w podciągach,
- 5cm - ściany ceramiczne,
- 7cm - ściany z betonu komórkowego,
- 7cm - stare mury.
- Ustawienie podpór montażowych z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia w wielkości **L/500**.
- Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie (jeśli występują)
- Rozłożenie pustaków **7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25** na całej powierzchni stropu. Pustaki można docinać i opierać bezpośrednio na ścianie. Nie ma konieczności wykonywania żeber rozdzielczych.
- Dozbrojenie stropu - na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę (**Ø 5.0 mm 20x20 cm**). Nad końcem każdej belki należy górą ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią - **gatunek stali: AIIIIN (RB 500W)**.
- Strop należy zabetonować mieszanką jako jednorazową operację, unikając koncentracji betonu.


UWAGI:

- Wymiary wewnętrzne pomieszczeń i osiowe rozstawy belek podano w cm.
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
- Pozostałe elementy konstrukcyjne jak wieńce, podciąg, wylewki żelbetowe itp. wykonać zgodnie z pierwotną konstrukcją.
- Stropy uzyskują odporność ogniową min. **REI 60** po otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.


Strop oparty na ścianie



Przykładowa konstrukcja wymianu



"A" Szczegół dozbrojenia belki w przy wymianie



- Belka stropowa
- Pustak stropowy
- Pustak deklowany
- Nadbeton
- Siatka zbrojeniowa ( Ø5 20 x 20)
- Zbrojenie przyporowe
- Wieszak do podwieszania belki
- Pręty U
- Pręty wygięte
- Pręty proste
- Pręty wygięte
- Strzemiona
- Pręty wygięte

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień			
Inwestor	Gmina Stopnica		
Opis	Budowa Kompleksu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego		
Lokalizacja	Stopnica ul. T. Kościuszki działki o nr ewid.413/2 i 417/7		
Zawartość ark.	STROP GĘSTOŻEBROWY - SZCZEGÓŁY		
Projektant	mgr inż. Andrzej Stępień	numer uprawnień i kwalifikacji	KL-174/99 SWK/0011/POK/11
Opracował	mgr inż. Tomasz Sama		
Sprawdził	mgr inż. Zdzisław Baran	upr. 348KL/74	
skala	1:25	Data opracowania	05. 2018
		Nr arkusza	K-25