

Stopnica, dnia 2018-06-06

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Budowa windy osobowej w budynku NZOZ w Stopnicy**” do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie:

Proszę o sprostowanie opisu platformy z przedmiaru robót który brzmi: "drzwi 3 szt., automatyczne, teleskopowe, aluminiowe, panoramiczne, przeszklone szkłem bezpiecznym". W powyższym opisie powinno być "wychylne ręczne, aluminiowe, panoramiczne przeszklone szkłem bezpiecznym" ponieważ temu opisowi odpowiadają rysunki platformy oraz podany wymiar platformy 1555 x 1535. Platforma z drzwiami automatycznymi posiada zupełnie inny wymiar szybu a tym samym fundamentu.

Odpowiedź:

W specyfikacji urządzenia opisanej w przedmiarze robót jest pomyłka, powinno być:

Opis urządzenia:

Szyb samonośny, kolor szary RAL7040, wypełniony szkłem przezroczystym, od strony prowadnic panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym. zewnętrzny szybu: 1555 x 1535 mm. Kabina przelotowa 90 stopni, drzwi szt. 3, **wychylne, otwierane ręcznie**, aluminiowe panoramiczne, przeszklone szkłem niebarwionym bezpiecznym, rama kolor szary RAL7040, o wymiarach 950 x 2000 mm. Ściana kabiny seria "color" szary, z pozostałych stron kurtyny świetlne, sufit: listwa oświetleniowa LED, podłoga: wykładzina antypoślizgowa typu „gomma”, kolor ciemnoszary, awaryjny zjazd po zaniku napięcia.

Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille'a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia, telefon, na przystankach kasy z przyciskami

KOSZT OBEJMUJE: URZĄDZENIE Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższej zmiany treści SIWZ w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Ryszard Zych