



STUDZIENKA REWIZYJNA

Z kręgów żelbetowych Ø1200mm



SEPARATOR TŁUSZCZÓW

rysunek poglądowy



norma: PN-EN 1825-1
separator tłuszczu, zintegrowany z osadnikiem
przepływ nominalny: 2 l/s
pojemność osadnika: 200 l
zbiornik: żelbet



INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Targowa 18
25-520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rok założenia 1956

OBIEKT				
Przedsiębiorstwo Siedlno Oddziałowe				
Stopnica, dz.nr 29/3				
RYSUNEK				
Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej i separator tłuszczów.				
Rodzaj opracowania: P.B. Przyłączy wod.-kan.				
TP-2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. G. Urbanowicz-Ślusarek		KL 657/94	11.2016
Sprawił	mgr inż. J. Dziedzic		KL 373/94	1.25
Kier. pracowni	mgr inż. M. Ziach			Nr. rys. 4
Dokumentacja objęta ochroną, na podstawie ustawy o prawie autorskim. Kopowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione.				