ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY



SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZAWORU MIESZAJĄCEGO

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej,wentylacji mechanicznej i gazu.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o śred. dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyrosnieniowo izolacją:
   - dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
   - dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm
5. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Przedstawienie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
6. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
7. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
8. Nie należy domierzać domiarów na rysunku.
9. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować rysunki warsztatowe i przedstawić do akceptacji projektanta.

LEGENDA

		Pion wodociągowy
		Przewód wody cyrkulacyjnej
		Przewód wody ciepłej
		Przewód wody zimnej
		Przewód wody hydrantowej
	N	Natrysk
	Um	Umywalka
	Pu	Płuczka ustępowa
	Zl	Zlewozmywak
	Pi	Pisuar
	Zł	Zawór ze złączką do węża
	Zm	Zmywarka
	Hp	Hydrant poborowy
	Tō	Tuleja ochronna
	MO	Masa ogniochronna
ZR●		Wielotrucyzny termostatyczny zawór cyrkulacyjny
ZSP●		Zawór pisuarowy
ZO ●		Zawór odcinający prosty
ZK ●		Zawór kątowy
ZC ●		Zawór zwierzobrotowy
ZT ●		Zawór trójdrogowy mieszający
DH300		Zawór priorytetu
PC		Pompa cyrkulacyjna
40 x 3,5		Średnica wody zimnej
32 x 3,0		Średnica wody ciepłej
16 x 2,0		Średnica wody cyrkulacyjnej

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
SPÓŁDZIELNIA PRACY
ul. Targowa 16, 25-520 Kielce
Prezes (041) 34-42-316
Sekretariat (041) 34-30-200
Tel./Fax (041) 34-42-316

PODWYKONAWCA: SANBUD Maciej Grzegolec, ul. Zagnańska 71/4, 25-558 Kielce, Tel./fax(0-41)362-32-16, www.tpsanbud.pl

OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA W STOPNICY DZ.EW.NR 29/3

RYSUNEK: ROZWINIĘCIE—INSTALACJA: CWU I P.POŻ

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJ.WYKONAWCZY, BRANŻA SANITARNA

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Maciej Grzegolec	PŚK/0597/		11.2016
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Paulina Ptak			SKALA 1:50
	mgr inż. Aneta Gładyś			
	mgr inż.Damian Kotomański			NR RYS. 3
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Janus	SWK/0168/ PO00/09		

TEN RYSUNEK OBIEKTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI