

Znak: Or.271.1.34.2023

Wykonawcy w postępowaniu

Zamawiający – Gmina Stopnica informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: „Dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie: złączka prosta PE 25/ 1 czy ma być PE GW czy PE GZ

Odpowiedź: złączka prosta PE 25/ $\frac{3}{4}$ PE GZ.

Pytanie: złączka prosta PE 40/1 czy ma być PE GW czy PE GZ

Odpowiedź: PE GZ

Pytanie: kolano PE 40 . czy ma być PE GW czy PE GZ

Odpowiedź: PE GZ

Pytanie: środek poślizgowy **jakie opakowania mają być przyjęte do wyceny**

Odpowiedź: 0,5 l.

Pytanie: dwuzłączka PE 40x32 **czy złączka redukcyjna**

Odpowiedź: złączka redukcyjna

Pytanie: trójnik 80x80 **czy trójniki żeliwny kolnierzowy żeliwo szare malowane na niebiesko czy żeliwo sfero**

Odpowiedź: trójnik żeliwny kolnierzowy żeliwo szare malowane na niebiesko

Pytanie: zdroj uliczny **Jafar jaki typ , jaka średnica , wysokość lub jakie RD**

Odpowiedź: Typ 8001, średnica $\frac{3}{4}$, RD 1250 mm

Pytanie: rura kanalizacyjna PVC SN8 Fi 160x4,7x2000 **czy lita czy spieniona**

Odpowiedź: lita.

Pytanie: rura kanalizacyjna PVC SN8 Fi 160x4,7x6000 **czy lita czy spieniona**

Odpowiedź: lita.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica